



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

PIANO DEL COLORE

VARIANTE N. 4 EX ART 17 COMMA 5 LR 56/77 E S.M.I.

S.A

SCHEDE EDIFICIO DEL CENTRO STORICO

Percorso A: P.zza Cottolengo, via Cavagnolo, via Sismonda

IL SINDACO

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

I PROGETTISTI

IL SEGRETARIO



C.so f.lli Bandiera, 21 - 12051 Alba (Cn) - tel. +39.0173.061368

info@progetticolore.com - www.progetticolore.com

Arch. Silvia Graziano +39 335 67.849.36

Arch. Paola Cattaneo +39 347 79.617.91

CORNELIANO D'ALBA, OTTOBRE 2018

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		☐		TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	☐		Preservare laterizio a vista	
Basamento	Laterizio	C.	C.	C.	☐			TAV C1 da liv VI a liv V TAV C3
Persiana	Legno	C.	C.	C.		☐		Tav C2/Tav C5
Ferma persiana	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Finestra	Legno	C.	C.	C.		☐		Tav C2/Tav C5
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.		☐		
Pilastro angolo	Intonaco	C.	C.	C.		☐	Valorizzare tessitura muraria sottostante	
Portone	Legno	C.	C.	C.	☐			
Portone lato sud	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Dipinto figurativo	Pittura	C.	C.	C.	☐		Valorizzare Meridiana	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	☐			
Muro cinta	Intonaco e mattone a vista	C.	C.	C.		☐	Valutare la rimozione intonaco ove possibile	

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento: NORD EST

Catastale: SUD OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono		no		no	X	
	suff.		sì, conf.	X	sì		
	insuff.	X	sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO						PROGETTO		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE				
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.			
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3	
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□				
Persiana	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5	
Ferma persiana	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□				
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□				
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5	
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□				
Portone	Legno e vetro colorato	C.	C.	C.	□				
Portone ingr. Box	Legno	C.	C.	C.	□				
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv I a liv II	
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□				
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□				
sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□				
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□				
Gradini ingresso	Rivestimento lapideo	C.	C.	C.	□				
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□				

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portone	Legno	C.	C.	C.	□			
Balcone	Cemento arm, piastrelle	I.	I.	I.	□		Intonacare e tinteggiare soletta. In caso di ristrutturazione rimuovere e utilizzare materiali e tipologie ammesse.	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	ferro zincato	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Negozi: insegna	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Negozi: vetrina	Legno	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono		no	X	no	X	
Facciata semplice	suff.		sì, conf.		sì		
	insuff.	X	sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	☐		TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3	
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Persiana	Legno	C.	C.	C.		☐	Tav C2/Tav C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	☐		Tav C2/Tav C5	
Portone		C.	C.	C.		☐	Valorizzare	
Cornice vetrine	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			
Tubi e passacavi	Ferro e plastica	C.	C.	C.	☐		Da verniciare come fondo	
Negozio: insegna	Lamiera	I.	I.	I.	☐		Sostituire con tipologie ammesse dalle N.T. Del Piano del Colore	
Negozio: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	☐			
Camini	Laterizio e intonaco	C.	C.	C.	☐			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:


FACCIATA:

Via/piazza:

Orientamento: NORD EST

Catastale:

SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input type="checkbox"/>	sì, conf.	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	
	insuff.	<input type="checkbox"/>	sì, non conf.	<input type="checkbox"/>	Sì, di rilevanza	<input type="checkbox"/>	

Indicazione PRG: Restauro Conservat.

Ristrutturazione ed. di tipo A


Ambito PEC

Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Cornicione	Pittura	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		<input type="checkbox"/>		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Elemento originale da mantenere	Tav C2/Tav C5
Inferriata finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Elemento originale da mantenere	
Portone	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Elemento originale da mantenere	
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV C1 da liv I a liv II
Portale	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Elementi originali da mantenere	
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Elemento originale da mantenere	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Sportello utenze imp.	Ferro	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono		no	X	no	X	
Facciata semplice con cromia del fondo definita	suff.	X	sì, conf.		sì		<i>si intravede strato tinta precedente - da indagare</i>
	insuff.	X	sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B


RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□	indagare cromia intonaco sottostante	TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.		□	eliminare umidità di risalita	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.		□		
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.		□	mantenere disegno finestre originali	Tav C2/Tav C5
Portone	Legno	C.	C.	C.		□	valorizzare portone ligneo	
Cornice finestra	disegno	C.	C.	C.		□	mantenere disegno cornici	TAV C1 da liv I a liv II
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Portale	Pietra	C.	C.	C.		□		
Tubi e passacavi	ferro/alluminio	C.	C.	C.		□	Tinteggiare come fondo	
Grondaia/discesa	Lamiera/rame	C.	I.	C.		□	rivedere imbocco pluviale all'interno del muro o portare fuori	
Camini	Laterizio	C.	C.	C.		□		
Lato ovest: scuri fin.	Legno verniciato	C.	C.	C.		□		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono		no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
Facciata semplice	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITUR A	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Serizzo	I.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse oppure intonacare e tinteggiare	TAV C1 da liv VI a liv VII TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Finestra	Legno verniciato scuro	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Elemento non conforme alle Norme di Piano del Colore: Si consiglia di intonacare e tinteggiare. In caso di ristrutturazione rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse. Si consiglia di intonacare e tinteggiare.	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Tubi e passacavi	Ferro/Plastica	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Negozi: insegna	Alluminio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Negozi: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice a	buono		no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Inferriata finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Cornice vetrina	Elemento lapideo	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Negozio: insegna	Lamiera	C.	C.	C.	□			
Negozio: vetrina	Legno	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORTH EST
 Catastale: SUD OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	sede del comune
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	si, conf.	si	
	insuff.	si, non conf.	Si, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Fasce e lesene	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato							Tav C2/Tav C5
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Portone	PVC	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Dipinto figurativo	Pittura	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Portico (Pilastro)	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Portico (parete)	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono		no	X	no	X	
Facciata semplice	suff.	X	sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

ELEMENTO	MATERIALE	RILIEVO			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		☐	TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3	
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	I.	I.		☐	Rimuovere e sostituire con materiali ammessi o intonacare e tinteggiare	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		☐		
Tapparella	PVC	I.	I.	I.		☐	Sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.		☐	Sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Finestra	Legno	I.	I.	C.		☐	Sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Scuri finestra p. t.	Legno laccato	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con tipologie ammesse	
Portone	Metallo vern. e vetro	C.	I.	I.		☐	Sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Cornice finestra	Materiale lapideo	I.	I.	I.		☐	Rimuovere e intonacare	
Cornice vetrina	Pietra	I.	I.	I.		☐	Rimuovere e intonacare	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.		☐	Utilizzare una tipologia semplice e tradizionale	
Tubi e passacavi	Plastica/alluminio	C.	I.	I.		☐	Incassare o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		☐		
Camini	Alluminio	I.	I.	I.		☐	Sostituire con materiali e tipologie ammesse	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		si, conf.		si		
	insuff.		si, non conf.		Si, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Tapparella	PVC	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Sostituire con persiane come il piano secondo	
Soglie	Materiale lapideo	I.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Materiale non conforme: rimuovere e sostituire con materiali ammesso	
Finestra	Legno	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV C1 da liv I a liv II
Cornice vetrina	Materiale lapideo	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere o rivestire con materiali ammessi dalle Norme di Piano delColore	
Balcone	Pietra e metallo	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Negozi: insegna	Alluminio	C.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		L'insegna deve essere adeguata alle tipologie ammesse dalle Norme di Piano delColore	
Serranda negozio	Ferro zincato	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Verniciare	
Vetrina negozio	Alluminio e legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Uniformare materiali e tipologie	
Gradino ingr. negozio	Marmo	I.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Materiale non conforme: rimuovere e sostituire con materiali ammesso	
Tubi e passacavi	Plastica/alluminio	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Camini	Intonaco e laterizio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono <input checked="" type="checkbox"/>	no	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf. <input checked="" type="checkbox"/>	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco				□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□		Adeguare la tipologia a quelle del piano superiore e riproporzionare	Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Intonaco, no spessore	C.	C.	C.	□			
Inferriata finestre	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Balcone	Pietra e ferro	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Negoziato: serranda	Ferro zincato	C.	C.	I.	□		Verniciare	
Negoziato: vetrina	Non rilevata	C.	C.	C.	□			
Tubi e passacavi	Plastica/alluminio	C.	C.	I.	□		Incassare o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata con decorazioni pittoriche	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	Immobile sottoposto a Vincolo
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì	
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI: edificio sottoposto a vincolo di tutela, pertanto ogni intervento dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte della Soprintendenza ai Beni ambientali e Architettonici del Piemonte.	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	□			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			
Portone	Legno	C.	C.	C.	□			
Portale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Cornice finestra	Pittura	C.	C.	C.	□			
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Nicchia	Pittura	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Abbaini	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Rame	C.	C.	C.	□			

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:

FACCIATA:

Via/piazza:

Orientamento: NORD EST

Catastale:

SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no	no	<input checked="" type="checkbox"/>
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf. <input checked="" type="checkbox"/>	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv IV a liv VII TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portone	Legno	C.	C.	C.	□			
Cornice finestra	Intonaco decorato	C.	C.	C.	□			
Inferrata finestre	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:

FACCIATA:

Via/piazza:

Orientamento:

Catastale:

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no	no	X
	suff. X	sì, conf. X	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	



Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Intonaco con spessore	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv I a liv II
Cornice vetrine	Pietra	C.	C.	C.	□		Valorizzare	
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Negozio: insegna	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Negozio: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Negozio: serranda	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:

FACCIATA:


Via/piazza:

Orientamento: EST

Catastale:

OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono		no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
Facciata semplice	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		



Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	TAV C1 da liv VI a liv VII TAV C4
Basamento	Materiale lapideo	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere, intonacare e tinteggiare	TAV C1 da liv VI a liv VII TAV C4
Cornicione	Cemento/intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Marmo	I.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con materiali ammessi	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Balcone	Cemento	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere risolto piastrelle e tinteggiare. In caso di ristrutturazione sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Sportello utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Ferro /plastica	C.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Incassare e/o verniciare come fondo	
Negozi: insegna	Alluminio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Negozi: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Negozi: tenda	Tessuto	C.	I.	C.	<input type="checkbox"/>		Sostituire con tipologia ammessa	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no	no	X
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	☐			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	C.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con materiali ammessi o intonacare e tinteggiare	TAV C1 da liv V a liv VII TAV C4
Basamento	Materiale lapideo	I.	I.	I.	☐		Rimuovere e intonacare	
Cornicione/cornice	Intonaco	C.	C.	C.	☐		Valorizzare stacco colore come casa vicina	TAV C1 da liv I a liv II
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	☐			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	☐			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Marmo	I.	C.	C.	☐		Sostituire con materiale ammesso	
Finestra	legno laccato o Al.	C.	C.	C.	☐			Tav C2/Tav C5
Balcone	Cemento intonacato	C.	C.	C.	☐		Eliminare il risvolto in klinker, sostituire con pietra. Se possibile rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Tubi e passacavi	Acciaio/alluminio	C.	C.	I.	☐		Incassare e/o verniciare come fondo (possibilmente no centrale allarme in facciata)	
Negozi: insegna	Alluminio e illum:	C.	I.	I.	☐		Rimuovere in e sostituire con tipologia ammessa	
Negozi: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	☐			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono		no	X	no	X	
Facciata estranea al contesto	suff.	X	sì, conf.		Sì, non conf.		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	I.	C.	I.	□		Intonacare e tinteggiare a calce	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Basamento	Intonaco bugnato	I.	I.	I.	□		Rimozione del materiale di rivestimento e ripristino intonaco.	TAV C1 da liv VI a liv VII TAV C4
Passafuori	Perline verniciato	I.	I.	I.		□		
Oscuramenti	Metallo verniciato	C.	I.	C.	□		Da valutare la rimozione e l'inserimento delle persiane in linea con il tipo di ristrutturazione	Tav C2/Tav C5
Davanzale	Cemento intonacato	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.		□	Valorizzare	Tav C2/Tav C5
Portale	Mat. Lapideo	I.	I.	I.	□		Rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse	
Gradini portale	Rivestimento lapideo	I.	I.	I.	□		Rimuovere	
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.		□	Rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	Sì, non conf.	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.				TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Intonaco	I.	C.	C.			Prevedere zoccolo in pietra come basamento vetrina	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.				
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.				
Finestra	Legno	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5
Balcone	Pietra	C.	C.	C.				
Ringhiera/balaustra	Metallo verniciato	C.	C.	C.				
Cancello	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Sportello utenze imp.	Acciaio	C.	C.	I.			Verniciare come fondo	
Vetrina negozio	Metallo verniciato	C.	C.	C.			Mantenere e Valorizzare	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.				
Camini	Laterizio	C.	C.	C.				

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf.	Sì, non conf.	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:

RILIEVO					PROGETTO		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE			
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco buccia d'arancia	I.	C.	I.	□		Intonacare e tinggiare a calce	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	C.	I.	□		Rimozione e sostituzione con materiale ammesso	TAV C1 da liv V a liv VII TAV C4
Basamento	Materiale lapideo	I.	C.	I.	□		Rimozione e sostituzione con materiale ammesso o intonaco	TAV C1 da liv V a liv VII TAV C4
Cornicione	Cemento intonacato	I.	I.	I.	□		Sagomare il cornicione come casa adiacente (vedi scheda 24/b)	
Tapparella	PVC	I.	I.	I.	□		Sostituire con persiana	Tav C2/Tav C5
Finestra	non rilevate							Tav C2/Tav C5
Balcone	Cemento intonacato	I.	I.	I.	□		Sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Tubi e passacavi	Ferro e plastica	C.	C.	I.	□		Incassare e/o verniciare come fondo	
Negozi: insegna	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Negozi: serranda	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Negozi: vetrina	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Negozi: tenda	Tessuto e allum.	C.	I.	C.	□		Utilizzare tipologia e materiali ammessi dalle Norme di Piano del Colore	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono <input checked="" type="checkbox"/>	no	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf. <input checked="" type="checkbox"/>	Sì, non conf.	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	□			
Cornicione	Cemento intonacato	C.	C.	C.	□			
Persiana	Alluminio	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Finestra	Alluminio	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cornice vetrina	Pietra	C.	C.	C.	□			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Negozi: insegna	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Negozi: vetrina		C.	C.	C.	□			
Negozi: tenda	Tessuto	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Rame	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input type="checkbox"/>	sì, conf. <input checked="" type="checkbox"/>	Sì, non conf. <input type="checkbox"/>	
	insuff. <input type="checkbox"/>	sì, non conf. <input type="checkbox"/>	Sì, di rilevanza <input type="checkbox"/>	

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		TAV C1 da liv III a liv V TAV C3	
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Cornicione	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Tav C2/Tav C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Tav C2/Tav C5	
Portale vetrina	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Portone/ingr. negozio	Legno verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Negozio: insegna	Vetro e alluminio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Negozio: vetrina/fin.	Legno verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Gradini ingr. Negozio	Rivestimento in pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, non conf.		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco				□			TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	□			
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	□		Valorizzare mattone a vista	
Persiana	legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Alluminio	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portale vetrina	Pietra	C.	C.	C.	□			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Tubi e passacavi	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Negoziò: insegna	Alluminio/metallo	C.	I.	C.	□			
Negoziò: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Aperture lunettate	Alluminio	C.	I.	I.	□		Rimuovere e chiudere aperture	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.		Sì, non conf.		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□	Risolvere il problema dei distacchi di pittura e intonaco con ciclo idoneo e tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.		□		
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.		□	Valorizzare laterizio a vista	
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.		□		
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Balcone	Pietra	C.	C.	C.		□		
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□	Valorizzare	
Sportello utenze imp.	Metallo/alluminio	C.	I.	I.		□	Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Plastica	C.	C.	I.		□	Incassare o verniciare come fondo	
Negoziò: insegna	Alluminio	C.	C.	C.		□		
Negoziò: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.		□		
Negoziò: tenda	Capottina in tessuto	C.	I.	C.		□	Sostituire con tipologia ammessa	
Negoziò: gradini ingr.	Pietra	C.	C.	C.		□		
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		
Camini	Cemento	I.	I.	I.		□	Sostituire con elementi in materiale ammesso	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input type="checkbox"/>	sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, non conf.	<input type="checkbox"/>	
	insuff.	<input type="checkbox"/>	sì, non conf.	<input type="checkbox"/>	Sì, di rilevanza	<input type="checkbox"/>	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	☐			TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	☐			TAV C1 da liv VI a liv VII TAV C4
Basamento	Pietra	I.	I.	I.	☐		Rimuovere rivestim. Lapidario, intonacare	
Cornicione	Intonaco pitturato	C.	C.	I.	☐		valorizzare laterizio a vista	
Persiana	Legno	C.	C.	C.	☐			Tav C2/Tav C5
Finestra	Legno	C.	C.	C.	☐			Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	☐			
Balcone	Pietra	C.	C.	I.		☐	Valorizzare	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Armadio utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Negozi: vetrina	PVC	C.	C.	C.	☐			
Negozi: tenda	Capottina in essuto	C.	C.	C.	☐			
Negozi: gradini ingr.	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Copertura sopra tende negozio	Metallo verniciato	C.	C.	C.	☐			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			
Camini	Laterizi	C.	C.	C.	☐			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono	X	no		no	X	
Facciata semplice	suff.		sì, conf.	X	Sì, non conf.		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:



RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Basamento	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv V a liv VII TAV C4
Cornicione	Intonaco	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	□		Mantenere e valorizzare il disegno del serramento originale	Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv I a liv II
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato e vetro	C.	C.	C.	□			
Tubi e passacavi	Plastica e metallo	C.	C.	C.	□		Verniciare come fondo	
Negozio: insegna	Metallo	C.	C.	C.	□			
Negozio: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio e intonaco	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, non conf.		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□	Tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv VI a liv VII TAV C4
Basamento	Materiale lapideo	I.	I.	I.		□	Rimuovere materiale lapideo ed intonacare	TAV C1 da liv VI a liv VII TAV C4
Cornicione	Intonaco	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.		□		
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Portone	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Portale	Pietra	C.	C.	C.		□	Valorizzare	
Balcone	Pietra	C.	C.	C.		□		
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□	Valorizzare	
Negoziò: insegna	Alluminio/metallo	C.	I.	C.		□		
Negoziò: vetrina	legno con cormice in Pietra	C.	C.	C.		□		
Negoziò: dehor	Tessuto e alluminio	I.	C.	I.		□	Sostituire con tipologia adeguata	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		
Camini	Laterizio e intonaco	C.	C.	C.		□		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:

FACCIATA:

Via/piazza:

Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono	X	no	X	no	X	
Facciata semplice	suff.		sì, conf.		Sì, non conf.		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Mat. lapideo e metallo	C.	C.	C.	□			
Cornicione	Intonaco	C.	C.	C.				
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			
Finestra	Non rilevate							Tav C2/Tav C5
Portone	Legno	C.	C.	C.	□			
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	□		Valorizzare	TAV C1 da liv I a livII
Portale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□		Valorizzare	
Tubi e passacavi	Plastica e metallo	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Cassetta posta	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Abbaino/torretta	Laterizio	C.	C.	C.	□		Valorizzare	
Camini	Laterizio, cemento	C.	C.	C.	□		Valorizzare	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.		Sì, non conf.		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	☐		TAV C1 da liv III a liv V TAV C3	
Zoccolo	Mat. Lapideo	C.	C.	C.		☐		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	☐		Tav C2/Tav C5	
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	☐			
Finestra	Legno	C.	C.	C.		☐	Valorizzare serramento piano terra Tav C2/Tav C5	
Portone	Legno	C.	C.	C.		☐		
Portone box auto	Alluminio	C.	C.	C.		☐	Ripristinare finitura deteriorata	
Portale	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Ringhiera/balaustra	Metallo verniciato	C.	C.	C.	☐		Valorizzare	
Inferriata finestre	Metallo verniciato	C.	C.	C.	☐			
Negozi: vetrina	Legno	C.	C.	C.		☐	Valorizzare	
Negozi: Serranda	Ferro	I.	I.	I.		☐	Rimuovere	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	I.	☐			
Gradini ingresso	Rivestimento lapideo	C.	C.	C.	☐			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	VEDI SCHEDA C1
	suff.		sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI: PREVEDERE UNO STUDIO UNITARIO DELLE CROMIE CON LA FACCIATA C1	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□		TAV C1 da liv III a liv V TAV C3	
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.	□		TAV C1 da liv V a liv VII TAV C4	
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	□		Valorizzare	
Persiana	Legno laccatp	C.	C.	C.		□	Tav C2/Tav C5	
Davanzale	Pietra e legno	I.	C.	I.	□		Rimuovere davanzale legno della finestra del negozio. Lato ovest: rimuovere vernice su davanzale in pietra.	
Finestra	Legno laccatp	C.	C.	C.		□	Tav C2/Tav C5	
Cornice finestra	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.	□		TAV C1 da liv I a liv II	
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Tubi e passacavi	Ferro e plastica	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	I.	C.	□			
Negoziò: vetrina	Legno	C.	C.	C.		□		
Negoziò: gradini ingr.	Cem e rivest. lapideo	I.	C.	C.		□	utilizzare rivestimenti lapidei ammessi dalle NTA del Piano Color	

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI <i>Vedere e confrontare con schede 34 e 35: se possibile uniformare scelte tipologiche in fase di recupero e ristrutturazione</i>	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	□			
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Tapparella	PVC	I.	I.	I.	□		Rimuovere e sostituire con tipologie ammesse	
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.	□		Rimuovere e sostituire con materiali ammessi	
Finestra	NON RILEVATE							Tav C2/Tav C5
Portone	Alluminio e vetro	I.	I.	I.	□		Rimuovere e sostituire con tipologia adeguata	
Gradini ingr. e cornice	Granito	I.	C.	I.	□		Rimuovere e sostituire con stesso materiale della zoccolatura.	
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Abbaino	Laterizio	C.	C.	C.		□		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono		no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI <i>Vedere e confrontare schede 33 e 35: se possibile uniformare scelte tipologiche in fase di recupero e ristrutturazione</i>	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv V a liv VII TAV C4
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.		□	Valorizzare	
Persiana	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.		□		
Finestra	Legno	C.	C.	C.		□	Verniciare	Tav C2/Tav C5
Inferriate finestra	Ferro	C.	C.	C.		□		
Portone	Ferro verniciato	I.	I.	C.		□	Rimuovere e sostituire con tipologia adeguata	
Sportello utenze imp.	Alluminio	C.	C.	I.		□	Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Plastica	C.	C.	I.		□	Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame, plastica	I.	C.	I.		□	Sostituire con materiali ammessi	
Negozi: serranda	Metallo	I.	I.	I.		□	Rimuovere	

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no	no	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI <i>e confrontare schede 33 e 34: se possibile uniformare scelte tipologiche in fase di recupero e ristrutturazione</i>	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□	Risanare, uniformare e tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv V a liv VII TAV C4
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.		□		
Tapparella	PVC	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.		□		
Finestra	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Materiale lapideo	I.	I.	I.		□	Rimuovere	
Inferriate finestra	Ferro	C.	C.	C.		□		
Portone	Legno laccato	C.	C.	C.		□		
Tubi e pasacavi	Alluminio/plastica	C.	C.	I.		□	Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Plastica	I.	C.	I.		□	Sostituire con materiali ammessi	
Negozi: serranda	Ferro	C.	C.	I.		□	Verniciare	
Negozi: gradini ingr.	Materiale lapideo	I.	C.	I.		□	Rimuovere e sostituire con materiali ammessi	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata con tessitura muraria a vista	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	
	suff.		sì, conf.		sì	<input checked="" type="checkbox"/>
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Paramano	I.	I.	I.	□		Tipologia non ammessa: Intonacare o Rivestire con cappotto isolante intonacato e tinteggiato	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Serizzo	I.	I.	I.	□		Materiale non ammesso: intonacare o rivestire con materiale ammesso	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Alluminio	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Laterizio	I.	I.	I.	□			
Finestra	Non rilevate							Tav C2/Tav C5
Portone	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Gradini ingresso	Serizzo	I.	I.	I.	□			
Tubi e passacavi	Alluminio/plastica	C.	I.	I.	□		Tinteggiare o mascherare con scatolato (finto pluviale) in rame	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B


RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		TAV C1 da liv III a liv V TAV C3	
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		TAV C1 da liv VI a liv VII TAV C4	
Basamento	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno laccato o Al	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Tav C2/Tav C5	
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Finestra	Legno laccato o Al	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Tav C2/Tav C5	
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		TAV C1 da liv I a liv II	
Inferriate finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Portone	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Gradini ingresso	Rivestimento lapideo	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Sportello utenze imp.	Metallo verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Griglia areazione	Plastica	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Verniciare come fondo	

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo non definita	buono	no	no	X
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE			
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.			Risanare con ciclo di prodotti adeguato e tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Cornicione	Legno	C.	C.	C.			Sostituire legno, molto degradato	
Tapparella	PVC	I.	I.	I.			Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.				
Finestra	Legno	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5
Inferriate finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.				
Portoncino	Metallo vern. Vetro	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	I.	C.			Valutare disegno adeguato alla tipologia di ristrutturazione	TAV C1 da liv I a liv II
Balconcini 1° p.	Pietra	C.	C.	I.			Sostituire lastra danneggiata e ripristinare la ringhiera in posizione adeguata	
Balconcini 2° p.	Soletina su modiglioni sagomati	I.	I.	I.			Rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	I.			Sostituire ringhiera piano 2° e ripristinare ringhiera in posizione adeguata al piano 1°	
Tubi e passacavi	Ferro/plastica	C.	C.	I.			Incassare, mascherare e/o verniciare come fondo	
Gradino ingresso	Materiale lapideo	I.	I.	I.			Rimuovere ed utilizzare materiale ammesso	
Grondaia/discesa	Rame/plastica	I.	C.	I.			Sostituire tratto in plastica con rame.	

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo non definita	buono		no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		


Indicazione PRG:



RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.		□	Risanare nella parte bassa della facciata e tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno laccato o Al.	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.		□		
Finestra	Legno laccato o Al.	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Inferriata finestre	Ferro	C.	C.	I.		□	Rimuovere ruggine e verniciare	
Portone	Legno laccato o Al.	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5
Gradini ingresso	Pietra	C.	C.	C.		□		
Balcone	Pietra	C.	C.	C.		□		
Ringhiera/balaustra	Ferro zincato	C.	C.	I.		□	Verniciare	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		
Sportello Enel	Al. o plastica	C.	C.	I.		□	Verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	□			
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□		Conservare e valorizzare disegno originale del serramento	Tav C2/Tav C5
Architrave finestra 1°p.	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Inferriate finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Portone	Legno	C.	C.	C.	□			
Ringhiera	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sfondato Portone civ. 33	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Metallo verniciato	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Cemento e laterizio	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata con decorazioni pittoriche	buono <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	no	
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

ELEMENTO	MATERIALE	RILIEVO					PROGETTO	
		COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI: <i>pulire il laterizio con procedimenti o cicli di prodotti adeguati ed eventualmente sostituire gli elementi ammalorati.</i>	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	□			
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.		□	Tav C2/Tav C5	
Ferma persiane	Ferro	C.	C.	C.	□		Proteggere dalla ruggine e conservare	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.		□	Verniciare	
Cornice finestra	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.	□			
Portale	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Inferriate finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Portone	Legno	C.	C.	C.	□			
Gradino ingr.	Pietra	C.	C.	C.	□			
Nicchia	Intonaco	C.	C.	C.	□		Conservare e valorizzare	
Dipinto figurativo	Intonaco, pittura	C.	C.	C.	□			
Illuminazione pubbl.	Metallo e vetro	C.	C.	C.	□		Conservare e valorizzare	
Tubi e passacavi	Metallo/plastica	I.	C.	I.	□		Verniciare o mascherare in scatolati (finti pluviali) in rame o Al. Verniciato	
Sportello utenze imp.	Metallo	C.	C.	I.	□		Scatole impianti da verniciare con ferromicacei	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Griglie areazione	Plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare o sostituire con rame	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIAIA:
 Via/piazza: Orientamento: NORTH EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIAIA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata estranea al contesto	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	
	suff.		sì, conf.		sì	<input checked="" type="checkbox"/>
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B


RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI: <i>la facciata si presta ad un intervento di rivestimento isolante a cappotto con finitura ad intonaco tinteggiato al fine di riportare ad una tipologia che utilizza finiture e materiali tradizionali</i>	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco, paramano	I.	I.	I.	□		Rivestire il mattone paramano con intonaco tinteggiato	TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Basamento	Rivestimento lapideo	I.	I.	I.	□		Rimuovere rivestimento o intonacare e tinteggiare	
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	□		Riportare cornicione sagomato e tinteggiato	
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Materiale lapideo	I.	I.	I.	□		Rimuovere	
Portoncino	Metallo verniciato e vetro	I.	I.	I.	□		Tipologia non ammessa	
Tubi e passacavi	Plastica	I.	I.	I.	□		Incassare e mascherare	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	tubo in cemento prefab.	I.	I.	I.	□		Rimuovere ed utilizzare canna fumaria in materiale ammesso	
Negozi: vetrina	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento: NORD EST

Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo non definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco deteriorato	C.	C.	C.		<input type="checkbox"/>	Risanare e tinteggiare. Valutare la possibilità di lasciare mattone vecchio a vista	TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		<input type="checkbox"/>		
Persiana	Legno	C.	C.	C.		<input type="checkbox"/>		Tav C2/Tav C5
Finestra	Legno	C.	C.	C.		<input type="checkbox"/>		Tav C2/Tav C5
Portone	Legno	C.	C.	C.		<input type="checkbox"/>		Tav C2/Tav C5
Grondaia/discesa	Rame	I.	C.	I.		<input type="checkbox"/>	Rimuovere e sostituire con materiali ammessi	
Tubi e passacavi	Plastica e acciaio	I.	I.	I.		<input type="checkbox"/>	Incassare e/o verniciare come fondo	
Camini	Cemento	I.	I.	I.		<input type="checkbox"/>	Rimuovere e sostituire con elementi di tipologia e materiali ammessi	

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento: NORD EST

Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata estranea al contesto	buono		no	<input checked="" type="checkbox"/>	no		
	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.		sì	<input checked="" type="checkbox"/>	
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI: <i>la facciata si presta ad un intervento di rivestimento isolante a cappotto con finitura ad intonaco tinteggiato al fine di riportare ad una tipologia che utilizza finiture e materiali tradizionali</i>	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Paramano	I.	I.	I.	□		intonacare o rivestire e intonacare	TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	I.	□			
Basamento	Materiale lapideo	I.	I.	I.		□	rimuovere ed utilizzare materiali ammessi	
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.		□	rivestire con cornicione sagomato o rimuovere ed utilizzare tipologie ammesse	
Tapparelle	PVC	I.	I.	I.	□		rimuovere ed utilizzare tipologie ammesse	
Davanzale	Materiale lapideo	I.	I.	I.	□		rimuovere ed utilizzare materiali ammessi	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Finestra vano scala	Metallo e vetro opaco	I.	I.	I.	□		rimuovere ed utilizzare tipologie ammesse	
Portone	Metallo verniciato e vetro	I.	I.	I.	□			
Cornice finestra	Materiale lapideo	I.	I.	I.	□		rimuovere ed utilizzare tipologie ammesse	
Gradini ingr.	Materiale lapideo basam.	I.	I.	I.	□		rimuovere ed utilizzare materiali ammessi	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		
Tubi e passacavi	Plastica	C.	C.	I.	□		Incassare e/o verniciare come fondo	
Negozi: serranda	Metallo	C.	C.	C.		□		
Negozi: vetrina	Metallo	C.	C.	C.		□		
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo:

FACCIATA:

Via/piazza:

Orientamento: EST NORD

Catastale:

SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono		no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.		sì		
	insuff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		PRESCRIZIONE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.	
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.		☐	Risanare l'intonaco e tinteggiare
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	C.	I.		☐	sostituire con materiali ammessi
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.		☐	valorizzare
Persiana	Legno	C.	C.	C.		☐	
Davanzale	Pietra/cemento	I.	C.	I.		☐	utilizzare materiali ammessi
Finestra	Legno	C.	C.	C.		☐	
Portone	Legno	C.	C.	C.		☐	
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.		☐	
Illuminazione pubbl.	Metallo e vetro	C.	C.	C.		☐	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		☐	
Tubazioni	Plastica	I.	I.	I.		☐	Incassare o verniciare come fondo
Camini	Cemento	I.	I.	I.		☐	utilizzare materiali ammessi

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO



PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO



CODICE
COLORE

TAV C1
da liv III a liv V
TAV C3

Tav C2/Tav C5

Tav C2/Tav C5

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO


--	--	--	--

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria, tipologia rurale	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	facciata opposta alla A46 su via Cavagnolo
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI: Vedere anche A46 su Via Cavagnolo. La facciata, fortemente deteriorata, presenta una tipologia rurale con caratteristiche tipiche del centro storico che si consiglia di conservare e riproporre in fase di ristrutturazione. (a titolo esemplificativo vedere scheda D13 Percorso D Via Manzoni) in continuità con la scheda A47R	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		☐		
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		☐		
Finestra	Legno	C.	C.	C.		☐		
Portoncino	Ferro e vetro	I.	I.	I.		☐	Sostituire con tipologia adeguata	
Balcone	Legno	C.	C.	C.		☐		
Ringhiera/balaustra	Legno	C.	C.	C.		☐		
Grondaia/discesa	Alluminio	I.	C.	I.		☐	Sostituire con materiali ammessi	
Abbaino	Laterizio e legno	C.	C.	C.		☐		

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Laterizio	C.	C.	C.		□	Risanare le porzioni ammalorate e valorizzare	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Sportello utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	I.		□	Verniciare con ferromicacei	
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Grondaia/discesa	Ferro zincato	C.	C.	I.		□	Sostituire con materiali ammessi	
Muro di cinta	Intonaco/laterizio	C.	C.	C.		□	Risanare le porzioni ammalorate e valorizzare	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono		no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
Facciata secondaria	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.		sì		
	insuff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		☐	Risanare e tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.		☐	Risanare e tinteggiare	TAV C1 da liv VI a liv VII TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		☐		
Tapparella	PVC	I.	I.	I.		☐	Rimuovere e sostituire con elementi oscuranti ammessi	
Davanzale	Materiale lapideo	I.	I.	I.		☐	Utilizzare materiali ammessi	
Finestra	Legno	C.	C.	C.		☐		Tav C2/Tav C5
Portone	Metallo	C.	I.	C.		☐	Sostituire con tipologia e materiali adeguati	
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.		☐	Tipologia non ammessa: sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle Norme di Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.		☐	Utilizzare tipologia adeguata	
Sportello utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	C.		☐	Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Alluminio, rame	C.	C.	I.		☐	Sostituire con materiali ammessi	
Tubi e passacavi	Ferro, plastica	C.	C.	I.		☐	Incassare e/o verniciare come fondo	
Camini	Laterizio	C.	C.	C.		☐		
Copertura terrazzo	onduline in vetroresina	I.	I.	I.		☐	Rimuovere la copertura e sostituire con materiali ammessi	
Griglie areazione	Plastica	C.	C.	I.		☐	Verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	Struttura adibita a rimessa
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Passafuori	Ferro	C.	C.	C.		□		
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		
Copertura	Onduline in fibrocemento	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con materiali ammessi	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Tinteggiare	TAV C1 da liv II a liv VI TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Materiale non ammesso. Utilizzare materiali ammesse o intonacare	
Basamento	Intonaco	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Tinteggiare	TAV C1 da liv V a liv VII TAV C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Materiale non ammesso. Utilizzare materiali ammesse o intonacare	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Portone	Metallo	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Verniciare	
Cornice finestra	Materiale lapideo	I.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Materiale non ammesso. Utilizzare materiali ammesse o intonacare	
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	I.		<input type="checkbox"/>	Verniciare con ferromicacei	
Sportello utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	
suff.			sì, conf.		sì		
insuff.			sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B


RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Pietra	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Applicare cornicione modanato e tinteggiato o rimuovere ed utilizzare tipologia adeguata (mattoni a vista o passafuori in legno)	
Tapparella	PVC	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Davanzale	marmo	I.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Portoncino	Legno e vetro	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	marmo	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere o intonacare	TAV C1 da liv II a liv II
Gradini ingresso	Materiale lapideo	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>			
Sportello utenze imp.	Allum. / Plastica	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Metallo verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Camini	Cemento	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con elementi di materiali e tipologie ammesse	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: EST
 Catastale: SUD OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:



RILIEVO						PROGETTO		CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	☐			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Pietra	I.	I.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	TAV C1 da liv V a liv VI TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	☐			
Persiana	Al. o legno laccato	C.	C.	C.	☐			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Marmo	I.	C.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	☐			Tav C2/Tav C5
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Portoncino	Allum. Anodizzato e vetro	I.	I.	I.	☐		Sostituire con serramento di materiale e tipologia adeguata	Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Intonaco	C.	C.	C.	☐			TAV C1 da liv I a liv II
Gradini ingresso	Marmo	I.	I.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con materiali ammessi	
Sportello utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	I.	☐		Verniciare come fondo o con vernice ferromicacea	
Tubi e passacavi	Plastica e metallo	C.	C.	C.	☐			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			
Camini	Cemento	I.	I.	I.	☐		Sostituire con elementi di tipologia e materiale ammessi	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.		□	Risanare	TAV C1 da liv V a liv VI TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.	□		Sostituire con materiale ammesso	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Plastica	C.	C.	I.	□		Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Alluminio preverniciato	C.	C.	C.	□		Sostituire la curva in plastica con materiale ammesso	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	
suff.		<input type="checkbox"/>	sì, conf.	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	
insuff.		<input type="checkbox"/>	sì, non conf.	<input type="checkbox"/>	Sì, di rilevanza	<input type="checkbox"/>	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B


RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV C1 da liv V a liv VI TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno	C.	C.	C.		<input type="checkbox"/>		Tav C2/Tav C5
Tapparella	PVC	I.	I.	I.		<input type="checkbox"/>	Rimuovere e sostituire con sistemi oscuranti ammessi	
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Sostituire con materiale ammesso	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Portoncino	Legno e vetro colorato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Materiale lapideo	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere	
Inferriate finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Gradino ingr.	Granito	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Sostituire con materiale ammesso	
Sportello utenze imp.	Ferro zincato verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Tubi e passacavi	Ferro e plastica	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	buono	suff.	no	sì, conf.	no	sì	
Facciata con tessitura muraria a vista ed estranea al contesto	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	


Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Paramano	I.	I.	I.	□		Intonacare o rivestire con cappotto isolante e tinteggiare	TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Pietra	I.	I.	I.	□		Sostituire con materiali ammessi o intonacare	TAV C1 da liv V a liv VI TAV C4
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	□		Rimuovere o applicare cornicione sagomato in cemento o in laterizio a vista	
Tapparelle	PVC	I.	I.	I.	□		Rimuovere	
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.	□		Sostituire con materiali ammessi	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portoncino	Legno e vetro opaco	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Materiale lapideo	I.	I.	I.	□		Rimuovere	
Inferriate finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Gradini ingr.	Rivestimento lapideo	C.	C.	C.	□			
Portone cortile	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Tubi e passacavi	Plastica e acciaio/allum.	C.	C.	I.	□		Incassare , mascherare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.		C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo o con vernice ferromicacea	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	ristrutturazione recente
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Luserna	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv V a liv VI TAV C4
Cornicione	Cemento sagomato	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv I a liv II
Fasce marcapiano	Intonaco a rilievo tint.	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Luserna	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Intonaco a rilievo tint.	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv I a liv II
Portone	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Ferro Zn/plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Negozi: insegna	Alluminio e vetro	C.	I.	I.	□		Sostituire con tipologia ammessa	
Negozi: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Griglie areazione	Plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: EST
 Catastale: OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Zoccolo	Luserna	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv V a liv VI TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Luserna	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portone	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Ferro zn./plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Negozio: insegna	Acciaio e vetro	C.	C.	I.	□		Utilizzare materiali e tipologie ammesse	
Negozio: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	□			
Griglie areazione	Plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: EST
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

ELEMENTO	MATERIALE	RILIEVO			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□		TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3	
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.	□		TAV C1 da liv V a liv VI TAV C4	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□		Tav C2/Tav C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	□		Tav C2/Tav C5	
Cornice finestra	Pittura e mattoni	C.	C.	C.	□		TAV C1 da liv I a liv II	
Ingresso box	Legno/Al	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Cancellata	Ferro e lamiera	C.	C.	I.	□	Verniciare		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: EST
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata estranea al contesto	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Primo piano	Mattone paramano	I.	I.	I.	□		Intonacare o rivestire con cappotto isolante e tinteggiare	TAV C1 da liv II a liv IV TAV C3
Basamento (P.T.)	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv V a liv VI TAV C4
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv V a liv VI TAV C4
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	□		Tipologia non ammessa: rimuovere o applicare cornice sagomata.	
Tapparella	PVC	I.	I.	I.	□		Sostituire con sistema oscurante di tipologia e materiale ammessi	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Finestre nastro p.terr.	ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Finestre vano scala	ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Vano Finestra	Vetrocemento	I.	I.	I.	□		Rimuovere e tamponare o sostituire con serramento di tipologia e materiale ammesso	
Portoncino	Alluminio. Vetro col.	C.	C.	C.	□			
Gradini ingr.	Intonaco, luserna	C.	C.	C.	□			
Terrazzo	Solaio in c.a.	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	ferro verniciato	C.	I.	C.	□		Sostituire con tipologia con disegno tradizionale	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Negozi: serranda	ferro verniciato	C.	C.	C.	□			

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata con tessitura muraria a vista	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Laterizio	C.	C.	C.	□		Risanare e conservare laterizio a vista oppure intonacare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv VI I a liv VII TAV C4
Basamento	Intonaco	C.	C.	C.	□		Tinteggiare come fondo o rimuovere l'intonaco e lasciare mattone a vista	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Scuri finestra	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Portone	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Nicchia	Plastica	I.	I.	I.	□		Rimuovere pannello in plastica raffigurante la "Maria delle Grazie" e sostituire con dipinto murale	
Cornice nicchia	Plastica	I.	I.	I.	□		Rimuovere cornice in materiale plastico e sostituire con bordo in mattoni o cornice in pietra	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Soppalco	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	sì		
	insuff.		sì, non conf.	Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

ELEMENTO	MATERIALE	RILIEVO			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.	□		Tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Serizzo	I.	C.	I.	□		Sostituire con pietra ammessa o intonacare	TAV C1 da livVI I a liv VII TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Serizzo	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portoncino	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Gradini ingr.	Serizzo	I.	C.	I.	□		Sostituire con pietra ammessa	
Mancorrente ingr.	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Portone box	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi.	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Alluminio e plastica	C.	C.	I.	□		Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
	Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	
suff.			sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
insuff.			sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco a calce	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv VI I a liv VII TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Fascia a rilievo	Intonaco	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Non rilevate							Tav C2/Tav C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.	□		Da conservare e valorizzare	Tav C2/Tav C5
Griglia areazione	Plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Coccio	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no	no	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO		OSSERVAZIONI: <i>Ridimensionare le aperture del piano terreno in maniera adeguata alla tipologia di facciata anche nel caso in cui la destinazione del Piano fosse ad uso commerciale</i>	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE			
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.		□	Risanare e tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv VI I a liv VII TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra 1° piano	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cornice fin. 1° piano	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	□			
Cornice Finestra P.T.	Marmo verniciato	I.	I.	I.			Rimuovere	
Tapparella	PVC	I.	I.	I.	□		Rimuovere	
Portoncino	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cornice Androne ingr	Marmo verniciato	I.	I.	I.	□		Rimuovere	
Sportello utenze imp.	Ferro zn /plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Negozio: cornice	Marmo verniciato	I.	I.	I.			Rimuovere cornice e ridimensionare apertura in maniera adeguata alla tipologia di facciata	
Negozio: serranda	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:


RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Basamento	Materiale lapideo	I.	I.	I.		□	Rimuovere ed intonacare	TAV C1 da livVI I a liv VII TAV C4
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con passafuori in legno o cornicione sagomato	
Persiana	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Tapparella	PVC	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Finestra	Non rilevate							Tav C2/Tav C5
Portoncino	vetro e alluminio	C.	I.	C.		□	Sostituire con serramento di tipologia adeguata	
Balcone	Solettina in c.a.	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Grondaia/discesa	Alluminio	C.	I.	I.		□	Sostituire con materiale ammesso	
Tubi e passacavi	Plastica e Ferro	C.	C.	I.		□	Incassare o mascherare e/o verniciare come fondo	
Negoziò: serranda	Metallo verniciato	C.	C.	I.		□	Verniciare	
Camini	Cemento	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con elementi di tipologia e materiale ammesso	
Soglie e cornici P.T.	Marmo	I.	I.	I.		□	Rimuovere le cornici e sostituire le soglie con materiale ammesso	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>
	insuff.		sì, non conf.	
			Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B




RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	C.	C.		□	Sostituire con materiale ammesso o intonacare e tinteggiare	TAV C1 da liv IV a liv VII TAV C4
Cornicione	Cemento a vista	I.	I.	I.		□	Mascherare il c.a.a vista con cornicione sagomato e tinteggiare	
Persiana	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	C.		□	Sostituire con materiale ammesso	
Finestra	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Gradini ingr.	Rivestimento lapideo	I.	C.	C.		□	Sostituire con materiale ammesso	
Balcone	Pietra	C.	C.	C.		□		
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Grondaia/discesa	Alluminio	I.	C.	C.		□	Sostituire con materiale ammesso	
Tubi e passacavi	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Negozi: insegna	Alluminio	C.	I.	I.		□	Sostituire con tipologia ammessa	
Negozi: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.		□		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	C.	C.	□		Sostituire con materiale ammesso o intonacare e tinteggiare	TAV C1 da liv VI I a liv VII TAV C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	C.	□		Sostituire con materiale ammesso o intonacare e tinteggiare	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.	□		Sostituire con materiali e tipologie ammesse. (qualora l'intervento non fosse radicale rimuovere il risvolto in piastrelle, intonacare e tinteggiare la soletta)	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Tubi e passacavi	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Negoziò: insegna	Alluminio	C.	I.	I.	□		Rimuovere ed utilizzare tipologia ammessa	
Negoziò: vetrina	Alluminio	C.	C.	C.	□			