



REGIONE  
PIEMONTE

**COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA**

# PIANO DEL COLORE

**VARIANTE N. 4 EX ART 17 COMMA 5 LR 56/77 E S.M.I.**

***S.E***

**SCHEDE EDIFICIO DEL CENTRO STORICO**

***Percorso E: via Lemonte***

**IL SINDACO**

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

**I PROGETTISTI**

**IL SEGRETARIO**



C.so f.lli Bandiera, 21 - 12051 Alba (Cn) - tel. +39.0173.061368  
info@progetticolore.com - www.progetticolore.com  
**Arch. Silvia Graziano** +39 335 67.849.36  
**Arch. Paola Cattaneo** +39 347 79.617.91

**CORNELIANO D'ALBA, OTTOBRE 2018**

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST   
 Catastale:   SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO		OSSERVAZIONI
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.	
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Zoccolo	Pietra	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Persiana	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Finestra	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Portoncino	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Cancellata	Metallo verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Balcone	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Ringhiera/balaustra	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Verniciare come fondo
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Tubi e passacavi	Ferro/Alluminio	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Incassare e/o verniciare come fondo
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		
Muro cinta	Cemento/Rete metallica	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Tinteggiare muretto



PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST   
 Catastale:   SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata secondaria	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.	☐			TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	C.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	☐			
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Finestra p. semint.	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐		Risanare con antiruggine e verniciare	TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno laccato	C.	C.	C.	☐			
Sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			
Tubi e passacavi	Ferro/Alluminio vernic.	C.	I.	I.	☐		Incassare e/o verniciare come fondo	
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	☐			
Griglia aerazione	Plastica	I.	C.	I.	☐		Verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST   
 Catastale:   SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata secondaria	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.	☐		Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.	☐			TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	☐			
Portoncino	Metallo verniciato	C.	C.	I.	☐		Risanare e verniciare	TAV_ C2/C5
Sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	I.	☐		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Ferro zincato	I.	C.	I.	☐		Sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Muro cinta	Laterizio	C.	C.	C.	☐			
Copertura	Lamiera verniciata	C.	C.	C.	☐			
Copertura fabbricato	Fibrocemento	I.	I.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	





**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:

Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST

Catastale:   SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono		no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A


Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco/Laterizio	C.	C.	C.		☐	Risanare e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.		☐	Risanare e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		☐		
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.		☐		TAV_ C2/C5
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.		☐	Verniciare	TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno/Ferro/Vetro	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Gradini ingr.	Laterizio/Intonaco	C.	C.	C.		☐		
Sportello utenze imp.	Ferro/Alluminio	C.	C.	I.		☐	Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Ferro/Plastica	I.	I.	I.		☐	Incassare tubi e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	I.		☐		
Abbaino	Fondo, legno vernic.	C.	C.	C.		☐		



PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST   
 Catastale:   SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco calce	C.	C.	C.	☐			TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	☐			
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	☐			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	☐			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Decorata	C.	C.	C.	☐			TAV_ C1 (Liv. I-II)
Cancellata	Metallo verniciato	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Sportello utenze imp.	Acciaio/alluminio	C.	C.	I.	☐		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	☐			
Muro cinta	C.a./Laterizio/Metallo	C.	C.	I.	☐		Intonacare parti in c.a.	
Gradini viale	Intonaco/Mat.lapideo	C.	C.	C.	☐			

**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:


Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST

Catastale:   SUD  OVEST

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria con tessitura muraria a vista	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B




RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Laterizio/Intonaco	C.	C.	C.		☐	Risanare e valorizzare con intonaco a calce e mattoni faccia a vista	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		☐		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		☐		TAV_ C2/C5
Finestra	Non rilevata							TAV_ C2/C5
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.		☐		TAV_ C2/C5
Sportello utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	I.		☐	Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Ferro zincato	I.	C.	I.		☐	Sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Tubi e passacavi	Ferro/Plastica	I.	I.	I.		☐	Incassare e/o verniciare come fondo	
Camini	Laterizio	C.	C.	C.		☐		
Muro cinta	Cemento/Rete metallica	I.	I.	I.		☐	Sostituire rete metallica con elementi in ferro verniciato, intonacare cemento	

**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:

Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST

Catastale:   SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria con tessitura muraria a vista	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	In disuso
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	


Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Laterizio	I.	C.	I.	□		Intonacare e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.		□		TAV_ C2/C5
Scuri porta finestra	Legno laccato	C.	C.	C.		□		TAV_ C2/C5

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST   
 Catastale:   SUD  OVEST




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria	buono	no	no	<b>X</b>
	suff. <b>X</b>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf. <b>X</b>	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	<b>I.</b>	□		Sono presenti rappezi in intonaco cementizio. Se possibile rimuovere e uniformare tutta la facciata in intonaco tradizionale a calce come da NTA del Piano Colore. Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-V)/C3
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.	□			TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Cornicione	Cemento	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>I.</b>	□		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		□		TAV_ C2/C5
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Decorata	C.	C.	C.	□			TAV_ C1 (Liv. I-II)
Sportello utenze imp.	Ferro zincato	C.	C.	<b>I.</b>	□		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Plastica	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>I.</b>	□		Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Plastica	<b>I.</b>	C.	<b>I.</b>	□		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento: NORD  EST   
 Catastale:  SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria	buono	no	no	<b>X</b>
	suff. <b>X</b>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf. <b>X</b>	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B


RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	<b>I.</b>	□		Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.	□			TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Cornicione	Cemento	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>I.</b>	□		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Cornice finestra	intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	□		da evidenziare	TAV_ C1 (Liv. I-II)
Sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□		Verniciare come fondo	FONDO
Tubi e passacavi	Plastica	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>I.</b>	□		Incassare e/o verniciare come fondo	FONDO
Grondaia/discesa	Rame/Plastica	<b>I.</b>	C.	<b>I.</b>	□		Utilizzare materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	FONDO
Camini	Cemento	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>I.</b>	□		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	

**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:

Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST

Catastale:   SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	I.	☐		Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3
Muro cinta	Inton./Later./Ferro vern.	C.	C.	I.	☐		Intonacare e tinteggiare	
Elementi metallici	Metallo verniciato	C.	C.	C.	☐		Scatola impianti incassata da verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Plastica	I.	C.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con grondaia rame	
Copertura	Lamiera/Plastica	I.	I.	I.		☐	Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:

FACCIATA:

Via/piazza:


Orientamento:

Catastale:

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata secondaria	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	sì		
	insuff.		sì, non conf.	Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO					PROGETTO		OSSERVAZIONI
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.	
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	I.	□		Tinteggiare
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□		
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□		
Travi legno	Legno verniciato	C.	C.	C.	□		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**




---

CODICE COLORE
------------------

TAV_C1 (Liv. II-VI)/C3

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:    
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno o alluminio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Finestra	Legno o alluminio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV_ C2/C5
Balcone	Cemento/Piastrelle	I.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Cancellata	Ferro zincato	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Verniciare	TAV_ C2/C5
Sportello utenze imp.	Metallo verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Muro cinta	Laterizio/Intonaco/Tegole	C.	C.	I.	<input type="checkbox"/>		Tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:    
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input type="checkbox"/>	sì, conf.	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	
	insuff.	<input type="checkbox"/>	sì, non conf.	<input type="checkbox"/>	Sì, di rilevanza	<input type="checkbox"/>	


Indicazione PRG:

RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV_ C2/C5
Balcone	C.a su modiglioni in ca sagomato	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			TAV_ C2/C5
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	<input type="checkbox"/>			
Camini	Acciaio	I.	I.	I.	<input type="checkbox"/>		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	



PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:  NORD  EST   
 Catastale:   SUD   OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata estranea al contesto	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.   Ristrutturazione ed. di tipo A  
 Ambito PEC   Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Paramano	I.	I.	I.	☐		Intonacare o rivestire con cappotto funzionale e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	☐		Utilizzare passafuori in legno o cornicione sagomato e tinteggiare	
Tapparelle	PVC	I.	C.	C.	☐		Utilizzare materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	☐			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno/Metallo	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Portone box	Legno/Metallo	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Balcone	Cemento/Piastrelle	C.	C.	C.	☐		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			
Camini	Prefabbricati	I.	I.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Muro cinta	Cemento/Ferro verniciato	C.	C.	I.	☐		Tinteggiare intonaco, verniciare ferro	
Tende	Alluminio/Tessuto	I.	I.	I.	☐		Utilizzare tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:       FACCIATA:

Via/piazza:       Orientamento:      NORD       EST

Catastale:       SUD       OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, di rilevanza		


Indicazione PRG:      Restauro Conservat.       Ristrutturazione ed. di tipo A

   Ambito PEC       Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	☐			TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Tapparelle	PVC	I.	C.	C.	☐		Utilizzare materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	I.	I.	☐		Sostituire con materiale ammesso	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Balcone	Cemento/Piastrelle	I.	I.	I.	☐		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento: NORD  EST   
 Catastale:  SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	Deposito
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	I.	C.	I.	□		Data la presenza di ampie porzioni di intonaco cementizio si consiglia la rimozione delle stesse e di uniformare la superficie con materiali ammessi dalle NTA del Piano Colore e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	C.	I.	□		Sostituire con materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Grondaia/discesa	Alluminio/Ferro zincato	I.	I.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Copertura	Ferro/Onduline in fibrocemento	I.	I.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:    
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata secondaria	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	Deposito
	suff.		sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	☐			TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	I.	I.	☐		Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	☐		Utilizzare passafuori in legno o cornicione sagomato	
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	☐			
Finestra p. terr.	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Finestra p. primo	Alluminio	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	I.	C.	☐		Utilizzare tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	☐			
Griglie aerazione	Plastica	C.	C.	C.	☐		Tinteggiare come fondo	



PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:    
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata estranea al contesto, tessitura muraria a vista	buono	no	no	X
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf. <input checked="" type="checkbox"/>	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	☐			TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	☐			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.	☐		Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	☐			TAV_ C2/C5
Balcone	Cemento	I.	I.	I.	☐		In fase di ristrutturazione sostituire con materiali e tipologie ammesse. Si consiglia di tinteggiare la soletta	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			
Pilastrini	Intonaco	I.	I.	I.	☐		Si consiglia di rivestire in mattoni o riquadrare e intonacare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	☐			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:     
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata estranea al contesto, tessitura muraria a vista	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Paramano, intonaco	I.	I.	I.	□		Intonacare o rivestire con cappotto funzionale e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Basamento	Materiale lapideo	I.	I.	I.	□		Intonacare o rimuovere	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	□		Adeguare la tipologia alle soluzioni previste dalle NTA del Piano Colore. Tinteggiare	
Tapparella	PVC	I.	C.	I.	□		Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.	□		Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Finestra box auto	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Portone box lato est	Ferro vernic./Vetro	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Cancello (lato sud)	Ferro verniciato	C.	I.	C.	□		Utilizzare tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C2/C5
Elementi metallici	Travi, elem. Acciaio inox	I.	I.	I.	□		Travi fuoriuscenti da facciata e canne fumarie da rimuovere	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Acciaio inox	I.	I.	I.	□		Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Muro cinta	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Copertura terrazzo	Acciaio/Plastica	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Copertura lato ovest	Alluminio, plastica	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Porticato giardino	Metallo verniciato	I.	I.	I.	□		Rimuovere	
Canna fumaria	Acciaio inox	I.	I.	I.	□		Da rimuovere o mascherare con materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:    
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Davanzale	Serizzo	I.	C.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Finestra	Non rilevata							TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.	□			TAV_ C1 (Liv. I-II)
Balcone	Cemento	I.	I.	I.	□		Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Cancellata	Ferro zincato	C.	C.	I.	□		Verniciare	TAV_ C2/C5
Sportello utenze imp.	Ferro	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Muro cinta	Laterizio/Ferro	C.	C.	I.	□		Verniciare parte in ferro	
Gradino cancello	Rivestimento lapideo	I.	C.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:    
 Catastale:

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo non definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B



RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	I.		□	Uniformare e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (LIV. VII-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		□		TAV_ C2/C5
Finestra	Non rilevate							TAV_ C2/C5
Cancello	Ferro vernic./Rete metall.	C.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire con tipologia adeguata	TAV_ C2/C5
Grondaia/discesa	Ferro zincato	I.	I.	I.		□	Rimuovere e riprogettare l'andamento dei pluviali utilizzando materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Tubi	Plastica/Ferro	I.	I.	I.		□	Incassare e/o verniciare come fondo	
Camini	Cemento	I.	I.	I.		□	Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:   EST   
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo non definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	I.	C.	C.		□	Risanare, utilizzare intonaco ammesso dalle NTA del Piano Colore e tinteggiare	TAV_C1 (Liv. II-VI)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno verniciato	C.	C.	C.		□		TAV_C2/C5
Finestra	Non rilevate							TAV_C2/C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.		□	Riproporre la tipologia e valorizzare	
Gradini ingr.	Cemento	C.	C.	I.		□	Utilizzare materiali da rivestimento ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Inferriata finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Sportello utenze imp.	Ferro/Alluminio	C.	I.	I.		□	Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		
Tubi e passacavi	Plastica	I.	I.	I.		□	Incassare e/o verniciare come fondo	
Camini	Cemento	I.	I.	I.		□	Rimuovere e sostituire cn tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Modiglioni	Legno	C.	C.	C.		□	Valorizzare e riproporre la tipologia originaria del balcone in legno su modiglioni in legno	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:    
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.		□	Risanare, utilizzare intonaco ammesso dalle NTA del Piano Colore e tinteggiare	TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno	C.	C.	C.		□		TAV_ C2/C5
Finestra	Non rilevate							TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.		□		
Gradini ingr.	Rivestimento pietra	C.	C.	C.		□		
Inferriata finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Balcone	Cemento su modiglioni in cemento modanati	I.	I.	I.		□	Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:    
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	no	no	<b>X</b>
	suff. <b>X</b>	sì, conf. <b>X</b>	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV_ C1 (Liv. III-VI)/C3
Zoccolo	Granito	I.	C.	I.		□	Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VII-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Spigolo	Granito	I.	I.	I.	□		Rimuovere	
Persiana	Legno/Alluminio	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Davanzale	Materiale lapideo zocc.	I.	C.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Finestra	Legno/Alluminio	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno/Alluminio	C.	C.	C.	□			TAV_ C2/C5
Gradino ingr.	Granito	I.	C.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Inferriata finestra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Cornice finestra	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.	□			TAV_ C1 (Liv. I-II)
Balcone	Cemento armato su modiglioni in cemento modanati	I.	I.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Muro cinta	Cemento	C.	C.	C.	□			
Camini	Cemento, laterizio	C.	C.	C.	□			
Tenda	Alluminio, tessuto	I.	C.	C.	□		Utilizzare elementi strutturali come tipologie ammesse dalle norme del Piano del Colore	
Copertura ingresso	Legno, tegole	C.	C.	C.	□			



PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA  
**SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO**

Data di rilievo:  FACCIATA:   
 Via/piazza:  Orientamento:  EST   
 Catastale:  SUD  OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	no	no	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG:  Restauro Conservat.  Ristrutturazione ed. di tipo A   
 Ambito PEC  Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			BUONO	INSUF.		
		MATER.	FORMA	FINITURA				
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV_ C1 (Liv. II-VI)/C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	I.	I.		□	Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	TAV_ C1 (Liv. VI-VIII)/C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		□		TAV_ C2/C5
Davanzale	Pietra	I.	C.	I.		□	Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.		□		TAV_ C2/C5
Portoncino	Legno	C.	C.	C.		□		
Portone box	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		TAV_ C2/C5
Cornice finestra	Decorata	C.	C.	C.		□		TAV_ C1 (Liv. I-II)
Balcone 1	Legno	C.	C.	C.		□	Valorizzare e riproporre	
Balcone 2	Cemento su modiglioni in c.a.	I.	I.	I.		□	Sostituire ed utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore (Si consiglia la tipologia in legno su modiglioni in legno come la facciata OVEST)	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Tubi e passacavi	Ferro/Alluminio	I.	I.	I.		□	Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		
Scala	Cemento/Rivestim. Lapid.	C.	C.	I.		□	Utilizzare tipologie e materiali ammessi dalle norme del Piano del Colore	
Pergolato	Metallo verniciato	I.	I.	I.		□	Rimuovere	